



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 января 2021 года

г. Липецк

№ 01-03/ 99

Об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района на период с 2021 года по 2022 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарно-эпидемиологическим заключением от 14 октября 2020 года № 48.20.01.000.T.000570.10.20 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, распоряжением администрации Липецкой области от 26 июля 2010 года № 272-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» приказываю:

1. Утвердить проект организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района.

2. Установить границы зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района на период с 2021 года по 2022 год (приложение 1).

3. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района на период с 2021 года по 2022 год (приложение 2).

4. Организационно-аналитическому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <http://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <http://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

А.В. Завертеев

Приложение 1

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об утверждении проекта организации зоны
санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного
водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с.
Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района и об
установлении границ и режима зоны санитарной охраны
подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343
ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского
сельсовета Краснинского района на период с 2021 года по 2022
год»

**Границы зоны санитарной охраны
подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343
ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское
Суходольского сельсовета Краснинского района**

Границы первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м
1	42202252	Подземный источник, эксплуатационный водозабор №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района	в северном направлении – 25 м в восточном направлении – 30 м в южном направлении – 35 м в западном направлении – 27 м

Границы первого пояса ЗСО водонапорной башни приняты на расстоянии не менее 10 м.

Граница второго и третьего пояса ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
1	42202252	Подземный источник, эксплуатационный водозабор №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района	в южном направлении – 35 м в остальных направлениях - 30 м	206

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343 ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское Суходольского сельсовета Краснинского района на период с 2021 года по 2022 год»

**Режим зоны санитарной охраны
подземного источника, эксплуатационного водозабора №423343
ОГУП «Липецкоблводоканал» с. Никольское
Суходольского сельсовета Краснинского района**

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

- 1) посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

По первому и второму поясам ЗСО запрещается:

- 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

По первому, второму и третьему поясам ЗСО:

- 1) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.