ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

30 ноября 2018 года г. Липецк № 01-03/455

Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское на период с 2018 года по 2043 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарно-эпидемиологическим заключением от 14 сентября 2018 года № 48.20.01.000.Т.000695.09.18 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, распоряжением администрации Липецкой области от 26 июля 2010 года № 272-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» приказываю:

1. Утвердить проект организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское.

2. Установить границы зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское на период с 2018 года по 2043 год (приложение 1).

3. Установить режим зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское на период с 2018 года по 2043 год (приложение 2).

Начальник управления Ю.А. Костин

Приложение 1

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское на период с 2018 года по 2043 год»

# Границы зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское

Таблица 1

## 1. Границы первого пояса ЗСО

| № скважины по ГВК | Наименование водозабора | Радиус ЗСО, м. |
|---|---|---|
| 42200607 | одиночный водозабор № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское | 30 |

Граница 1-го пояса ЗСО для водонапорной башни принята на расстоянии не менее 10 м

Таблица 2

## 2. Граница второго и третьего пояса ЗСО

| № скважины по ГВК | Наименование водозабора | Радиус II пояса | Радиус III пояса |
|---|---|---|---|
| 42200607 | одиночный водозабор № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское | 93 | 657,5 |

Приложение 2

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское на период с 2018 года по 2043 год»

# Режим зоны санитарной охраны для одиночного водозабора № 422728 ОГУП «Липецкоблводоканал», Липецкая обл., Данковский район, Воскресенский сельсовет, с. Воскресенское

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

1) посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений и иные действия, влекущие загрязнение земли.

По второму и третьему поясу ЗСО запрещается:

1) осуществлять закачку отработанных вод в подземные горизонты;
2) подземное складирование отходов;
3) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
4) юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены на территории второго и третьего поясов ЗСО, обязаны выполнять требования по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов, а именно:

- работы с нарушением почвенного покрова (бурение новых скважин, выемка грунта, строительство) на землях второго и третьего поясов производить при обязательном согласовании с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор и другими заинтересованными ведомствами при условии соблюдения строительных, санитарных, экологических требований;

- запрещается выполнение мероприятий по закачке отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопление промышленных стоков, устройство шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- использовать удобрения в соответствии с нормативным расчетом агрохимической лаборатории;

- не складировать и хранить твердые бытовые и промышленные отходы в оврагах и балках;

Кроме мероприятий, указанных выше в пределах второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения запрещается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.